
限 位 开 关 YT-870

使用说明书



YTC Ver 1.00

说明书概要

请充分阅读此说明书后, 进行产品的安装, 调试和使用。

- 此说明书的内容未经事先通知的情况下可变。
- 此说明书的内容未经我公司同意不得任意更改或替换。
- 为了产品的性能改进或升级,产品的参数,结构,部件等发生变动时,有可能没有反映到此说明书。
- 为了安装人员,产品,系统的安全,安装本产品时请务必遵守本说明书注明的安全事项。


质保期限

- 原则上产品保修期限是按报价单上注明的产品保修期限为准。
- 产品保修期内,因以下原因发生的问题我公司将收费维修。
 - 当用户任意分解产品或没有正确进行维护而产生的问题。
 - 没有正确运输,保管而产生的问题。
 - 超过产品额定参数使用而产生的问题。
 - 没有正确安装而产生的问题。
 - 因火灾, 地震, 暴风, 洪水, 雷电和其它自然灾害或暴动, 战争, 放射能等天灾人祸而产生的问题。

产品简介

限位开关YT-870系列产品是标示阀门开度,并且把阀门开关位置信号转换成电信号传送给控制室的装置。

标牌内容



MODEL NUMBER : 产品型号 EXPLOSION PROOF : 防爆等级 ENCLOSURE : 防护等级 SWITCH TYPE : 开关参数

RATING : 额定电压和电流

SERIAL NUMBER : 序列号

选型代码

YT-870 1 2 3

① 开关形式 M: 机械式 (Mechanical Type 2x SPDT)

P: 感应式 (Proximity Sensor Type)

D: 机械式 (Mechanical Type 2x DPDT)

② 电源接口 1: NPT 3/4

2 : PF 3/4

3: M20

Y O U N G 4 : NPE 1/2 H G O ., L T D

5 : PT 1/2

③支架 1: ST-1 (80X30, H20)

2: ST-2 (80X30, H30) 3: ST-3 (130X30, H30) 4: ST-4 (130X30, H50)

主要参数


型号		YT-870M		YT-870P		YT-870D
开关形式		Mechanical Switch		Inductive Proximity		Mechanical Switch
		(2*SPDT)		Sensor		(2*DPDT)
		SS5GL (Omron)	SS10GL (Omron)	PS17-5DNU (Autonics)	NJ2-V3-N (P&F)	DZ-10G-1B (Omron)
额定电压	AC	250V 3A 125V 5A	250V 10.1A 125V 10.1A	_	_	125 or 250VAC 10A 480VAC 2A
	DC	250V 0.2A 125V 0.4A, 30V 4A	250V 0.2A 125V 0.4A, 30V 4A	12~24 VDC (Allowable Voltage: 10~30VDC)	0~25VDC	1/8HP 125VDC, 1/8HP 125VDC, 0.5A 125VDC, 0.5A 125VDC,
接线柱		8 Point // W/ W/ 8 Point G // 12 Point				
防护等级		IP67				
防爆等级		Ex d IIC T6 (ATEX 认证)				
环境温度		−20°C ~ 60°C				
电源接口		2 - 1/2(NPT, PT, PF), 3/4(NPT, PT, PF), M20				
支架规格		NAMUR VDI / VDE 3845, ISO 5211				
材质		Aluminum Diecasting				
重量		1.5kg (3.3lb)				

^{*} 上述参数是在环境温度20℃,绝对压760mmHg,相对湿度65%环境下,根据我公司测试标准测试的值。


^{*} 其它特殊型号产品请和我公司或我公司代理商联系。

<u>限位开关</u> YT-870

外形尺寸



结构图




限位开关

安装注意事项

- 本产品不能安装在具有爆炸性气体存在的环境。
- 执行机构内部不能留有空压, 防止执行机构意外旋转。

安装方法


- 如下图把支架固定到产品下方。
- 把产品主轴插入到执行机构轴的凹槽内, 在把支架固定到执行机构上。





电源连接注意事项

- 在具有爆炸性气体的环境使用时, 电源接线一定要用取得防爆认证的电缆和接头进行连接。
- 打开YT-870外盖前要切断电源。
- 为了维修产品打开YT-870外盖时、首先要切断电源后过30秒之后打开外壳。
- 2个电源接口中,不使用的接口要用通过防爆认证的接头完全密封。
- 接线时要注意正负极接反。
- 接线时要避免因用力过大表皮脱落。
- 根据现场和防爆规定要正确接地。

接线图








调整


● 上方开关调整

向下压住上方凸轮后,左右旋转凸轮,对准上方微动开关动作的角度后,重新固定凸轮。




● 下方开关调整

向上推下方方凸轮后, 左右旋转凸轮, 对准下方微动开关动作的角度后, 重新固定凸轮。



支架尺寸



YOUNG TECH CO., LTD.

地 址 :#662-8, Pungmu-Dong, Kimpo-City, Keonggi-Do, Korea

电话:0082-31-986-8545 传真:0082-31-986-2683 网站:http://www.ytc.kr

本说明书内容可变,请访问我公司网站确认最新版本。

发行日期: 2009年 4月 版本: V1.00